

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"



Никитин А.Г.

2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №80
Петроградского района
Санкт-Петербурга



Козырев Ю.В.

2019 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 18, литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
1 отдельно стоящее здание 4 этажа, 6546,0 кв. м;
-наличие прилегающего земельного участка: да, 5427 кв. м.
- 1.4. Год постройки: 1905-1907
последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 18, литера А
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: субъект Российской Федерации (Санкт-Петербург, Петроградский район)
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная д.17-19

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:
Телефон: Тел./факс (812) 232-83-61 (812) 232-83-61 <http://www.rprim.spb.ru>

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 85.14

Образование среднее общее

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 650 человек/день,

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 420м.

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), регулируемые

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ(С) ДЧ (О,Г,У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ВНД (К) ДУ(С) ДЧ (О,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ(С) ДЧ (О,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ(С) ДЧ (О,Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН);
ДУ – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно приложения №2
3	Вход (входы) в здание	согласно приложения №2
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно приложения №2
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно приложения №2
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно приложения №2
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно приложения №2
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

от «05» марта 2019 г.

2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

от «06» марта 2019 г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение**
Средняя общеобразовательная школа №80 с углубленным изучением английского языка
Петроградского района Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ №80 Петроградского района Санкт-Петербурга			
		1027806887668	ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. Образование среднее общее	85.14	ОКВЭД основной	
2. Образование начальное общее	85.12		
3. Образование основное общее	85.13	ОКВЭД дополнительный	
4. Образование дополнительное детей и взрослых	85.41		
Форма собственности	Государственная	13	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма		72	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Козырев Ю.В	
Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812) 409-84-80	Факс (812) 409-84-81	
Е-mail организации	mail@school80.spb.ru		
Юридический адрес организации	адрес	197101	Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 18 литера А
		(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	адрес	197101	Санкт-Петербург, ул. Мира, д.18 литера А
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга.			1027806894312
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			197101
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 17-19			
(почтовый адрес)			
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел. (812) 232-83-61	Факс (812) 232-83-61	E-mail tupetr@gov.spb.ru	
Наименование вышестоящей организации	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга.	ОГРН 1027806894312	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации	адрес	вышестоящей	197101
		(индекс)	Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная д.17-19
		(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации			Глава администрации
Громов Иван Александрович			
Телефон, факс вышестоящей организации		Тел.(812) 232-83-61	Факс (812) 232-83-61
Е-mail вышестоящей организации		tupetr@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа №80 Петроградского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ №80 Петроградского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 18 литера А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	6 546 кв. м;												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4 этажа												
Кадастровый номер объекта	7	8	0	7	0	0	0	3	0	56	10	2	1
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	К, О, У, Г, С												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте.	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте.	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта			№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
						Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	>1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	<8	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	<0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	

		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		1	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.4	
		0	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	1	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	>0,05	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п.4.1.9	

2.8.2	Входная дверь	1	0	1	Ширина в свету «К»	м	0,84	Не менее 1,2		
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,07	Не более 0,014	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Прозрачные двери на входе в здание (тамбурная)	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,84	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,07	Не более 0,014	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1	
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	-		п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	-	не менее 0,3	п. 5.1.4	
		0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1.2 -1.5	п.5.1.5	
2.9.1	Холл	1	0	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	0	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет			
		0	1	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		п. 5.5.6	

3. Пути движения внутри здания

	Название зоны (технического)				ГБОУ СОШ №80 Петроградского района Санкт-Петербурга					
--	------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	средства)									
3.1	Лестницы									
3.1.1	Внутренний лестничны й марш в вестибюле	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,0	Не менее 1,35	п. 4.1.12	
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Поручни вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п.5.1.2	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п.5.2.15	
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 4.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	неличие	-			
3.1.2	Междуэтажный лестничный марш	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,12	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,6	Не менее 1,35	п. 4.1.12	
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		1	1	1	Поручни вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	

		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п.5.2.15	
		1	0	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 4.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
3.1.3	Входная дверь на междуэтажный лестничный марш	0	0	0	Ширина в свету «К»	0	>0,9	не менее 0,9	п. 5.1.4	
3.1.4	Лестница в вестибюле на верхний этаж.	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,35-0,4	п. 4.1.12	
3.1.5	Коридоры, проёмы	0	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	0,9-1,2	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	>0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	>1,4	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	>1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой.	м	-	не менее 0,05	п.5.2.7	

					«С»					
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.5.2.8	
3.2	Эвакуационный выход									
3.2.1	Двухстворчатые двери наружные эвакуационного выхода №2	1	1	1	Ширина «К»	м	0,84/0,78	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К»,«С»	м	0,07	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.2.2	Двухстворчатые двери внутренние тамбура эвакуационного выхода №2	1	1	1	Ширина «К»	м	0,84/ 0,78	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К»,«С»	м	0,03	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.2.3	Лестница внутренняя эвакуационного выхода №2	0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,12	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		1	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	0	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	1	Ограждения с поручнями вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92		
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33		
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть	соответствие	нет		п.5.2.16	

					поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»					
		0	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п. 5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п. 5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-	Не менее 1,35	п. 5.2.11	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	2,0	Не менее 1,35	п. .5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	1	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		0	1	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
3.2.4	Пандусы	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9	
3.2.5	Пути эвакуации	0	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1-3, 5,6 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				ГБОУ СОШ №80 Петроградского района Санкт-Петербурга					
4.1. Помещения, места обслуживания инвалидов и МГН в ОСИ										

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	>1	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
		0	1	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	-		п.5.5.4	
		0	1	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
4.1.2	Помещение, кабинет									
	Входная дверь	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	0,82	Не менее 1,2	п.5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	п.5.1.4	
		0	0	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

	Название зоны (технического средства)				ГБОУ СОШ №80 Петроградского района Санкт-Петербурга						
5.1.1	Универсальная кабина	1	0	0	Ширина «К»	м	1,54	Не менее 2,2	п. 5.3.3		
		1	0	0	Глубина «К»	м	2,95	Не менее 2,25	п. 5.3.3		
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,82	Не менее 0,9	п. 5.3.3		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	Наружу	п. 5.3.3		
		0	0	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3		
		0	0	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3		
		0	0	1	Опорный поручень около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 СНиП 35-01-2001 п.3.67		
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,4	п. 5.3.3		
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		

		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Настенные поручни	наличие	-			
		1	0	0	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	да		п. 5.3.9	
6. Автостоянки										
	Название зоны				Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга					
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
6.1.1		0	0	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	Не далее 50	п. 4.2.2	
		0	0	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	Не далее 100		
		0	0	1	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 4.2.4	
		0	0	1	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0		
		0	0	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 4.2.1	
		0	0	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-			
		0	0	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	Не менее 1,5	4.2.1	

+7 (921) 364-83-48
Телефон

Согласовано:

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Заполнил Анкету:

Должность руководителя обследованного объекта

Дубик Г.А.

ФИО

ФИО

(подпись)

(подпись)

« 05 марта 2019 г.

« ____ » _____ 2019 г.